

PID:  
06350100  
CID:  
CN.J0001Q

## Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

**SEITRON SPA  
VIA PROSDOCIMO 30  
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ-CIG**

**Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel "Regolamento  
IMQ - Certificazione  
prodotto" ed è relativo ai  
prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.**



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Rivelatori di gas per uso  
domestico  
( Modelli Beagle plus M; Beagle  
plus L )**

*Gas detectors for household use  
( Models Beagle plus M; Beagle plus  
L )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by "IMQ  
Rules - Product Certification"  
and is relevant to the products  
listed in the annex to this  
certificate.*

Emesso il / Issued on **2012-06-21**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

  
**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2012-06-21  
*Aggiornato il / Updated on* ---  
*Sostituisce / Replaces* ---

## Prodotto | Product

# Rivelatori di gas per uso domestico

## Gas detectors for household use

### Concessionario | Licence Holder

**SEITRON SPA**  
**VIA PROSDOCIMO 30**  
**36061 BASSANO DEL GRAPPA VI**

### Marchio | Mark



IMQ-CIG

## Costruito a | Manufactured at

PLJ0007D CLSEI8.C

36061 BASSANO DEL GRAPPA

VI Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

### Norme

EN 50194-1:2009

### Standards

EN 50194-1:2009

## Rapporti | Test Reports

06AL00043

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di prodotto   Product</i>	<b>Rivelatore di gas / Gas detector</b>
<i>Tensione nominale   Rated voltage</i>	<b>230Vac</b>
<i>Frequenza nominale   Rated frequency</i>	<b>50Hz</b>
<i>Grado di protezione contro l'umidità   Degree of protection against moisture</i>	<b>IP42</b>
<i>Installazione   Installation</i>	<b>Fissa/Fixed</b>
<i>Tipo di collegamento   Type of connection</i>	<b>Permanentemente collegato alla rete di alimentazione / Permanently connected to mains voltage</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M005FF

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>SEITRON</b>
<i>Modello   Model</i>	<b>Beagle plus M</b>
<i>Tipo di gas rivelato   Detected gas</i>	<b>Metano / Methane</b>
<i>Tipo di sensore   Type of sensor</i>	<b>A semiconduttore / Semi-conductor</b>
<i>Tipo di apparecchio   Type of appliance</i>	<b>A</b>
<i>Tipo di alimentazione elettrica   Type of electrical supply</i>	<b>230Vac</b>
<i>Taratura gas   Gas calibration</i>	<b>10%LIE</b>

AR.M005FG

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>SEITRON</b>
<i>Modello   Model</i>	<b>Beagle plus L</b>
<i>Tipo di gas rivelato   Detected gas</i>	<b>GPL / LPG</b>
<i>Tipo di sensore   Type of sensor</i>	<b>A semiconduttore / Semi-conductor</b>
<i>Tipo di apparecchio   Type of appliance</i>	<b>A</b>
<i>Tipo di alimentazione elettrica   Type of electrical supply</i>	<b>230Vac</b>

Taratura gas / Gas calibration **10%LIE**

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco / See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2012-06-21**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M000PB

EDM.063500.DAX1

Diritti serie IMQ CIG - 0635 - Rivelatori di gas | IMQ CIG series - 0635 - Gas detectors

1

  
**IMQ S.p.A.**